

66210061000200731171



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,
8(343)346-10-96, oao-mchs@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города
Муниципального образования «город Екатеринбург»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

620049 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8
8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1395/1/1 от 27.09.2021г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 1395 от «10» сентября 2021 года

в период с «14» сентября 2021 г. по «27» сентября 2021 г.

Инспектором ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

«г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Пospelовой Е.А.

органа государственного пожарного надзора)

проведено

плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица и.о. заведующей МБДОУ-детский сад № 158 Пролубникова Е.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

		безопасности, требования которого (-ых) нарушены		
1.	<p>Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре эксплуатируется более 10 лет и не соответствует действующим нормам и правилам в области пожарной безопасности.</p> <p><i>Провести капитальный ремонт (замену) автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и привести её в соответствии действующих норм и правил в области пожарной безопасности.</i></p>	<p>ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"</p> <p>При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы. ГОСТ Р 54101—2010 п. 5.1.7. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.</p>	01.03.2022	
2.	<p>Отсутствует специальная программа по обучению мерам пожарной безопасности на объекте защиты, которая должна быть согласована с территориальным органом МЧС России, в сферу ведения, которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора на данном объекте.</p> <p><i>Разработать специальную программу по обучению мерам пожарной безопасности на объекте защиты, которая должна быть согласована с территориальным органом МЧС России, в сферу ведения, которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора на данном объекте.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункт 3, Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007г. п. 53.</p> <p>3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.</p> <p>53. Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях</p>	01.03.2022	
3.	<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика), не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ).</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54.</p> <p>54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе</p>	01.03.2022	

	<p><i>Провести ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ).</i></p>	<p>систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения</p>		
4.	<p>Речевые оповещатели не воспроизводят нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать требованиям норм для звуковых оповещателей, изложенных в пп. 3.14-3.16 НПБ 104-03 (во всех групповых ячейках отсутствуют динамики оповещения).</p> <p><i>Обеспечить соответствующих требованиям норм уровень звука информации от речевых оповещателей</i></p>	<p>ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". НПБ 104-03 п. 3.19.</p> <p>3.19. Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать требованиям настоящих норм для звуковых оповещателей, изложенных в п. п. 3.14 - 3.16 настоящих норм.</p> <p>3.14. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.</p> <p>3.15. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.</p> <p>3.16. В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения проводятся на уровне головы спящего человека.</p>	01.03.2022	
5.	<p>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов закрываются изнутри на ключ.</p> <p><i>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечить закрывающимися изнутри без ключа.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.26.</p> <p>П.26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.</p> <p>Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.</p>	01.03.2022	
6.	<p>Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков)</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.12.</p> <p>12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с</p>	01.03.2022	

	<p>производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p> <p><i>Провести расчет категорий пожароопасных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны. Обеспечить наличие табличек с указанием категории помещения и класса зоны на дверях помещений</i></p>	<p>наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>		
7.	<p>Противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиками).</p> <p><i>Оборудовать противопожарные двери устройствами для самозакрывания (доводчиками).</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункт 24.</p> <p>24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p>	01.03.2022	
8.	<p>Не проведена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянные конструкции чердачного помещения)</p> <p><i>Провести проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (деревянные конструкции чердачного помещения)</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 13.</p> <p>13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или)</p>	01.03.2022	

		производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.		
9.	<p>Не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p><i>Провести эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17.</p> <p>17. Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	01.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

и.о. заведующего Френкшкова Е.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор ОНД и ПР (по Орджоникидзевскому району «МО г. Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
лейтенант внутренней службы
Поспелова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6FE8AA0B62D72D6336D0FB98426A52AF2AA
Владелец: Поспелова Елена Александровна
Действителен с 18.08.2021 по 18.11.2022

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575827

Владелец Пролубникова Екатерина Николаевна

Действителен с 25.01.2022 по 25.01.2023